

dűbel 6 db/m²

lábazatlalító profil

30

külfér

11

12

15

33

1

bellér

**meglévő alapozás
-váltással nem érintett**

1 – greslap burkolat ragasztva
– aljzatbeton
– további feltárás nem történt
– temett talaj

11 – **0,4 cm Baumit homlokzati festés fehér színben**
– **1 rlg vakolat alapozó fedőréteg**
– **EPS ragasztóba ágyazott üvegszövet háló**
– **Baumit EPS H-80 szigetelés a homlokzathoz**
– **EPS ragasztóval és dübelezéssel rögzítve 15 cm**
– homlokzati dörzsvakolat
– homlokzati alapvakolat
– teherhordó falazat
– belső vakolat
– belső festés

12 – **0,4 cm Baumit lábazati festés szürke színben**
– **1 rlg vakolat alapozó fedőréteg**
– **EPS ragasztóba ágyazott üvegszövet háló**
– **Baumit XPS zártcellás szigetelés a homlokzathoz**
– **EPS ragasztóval és dübelezéssel rögzítve 15 cm**
– lábazati szírvakolat
– lábazati alapvakolat
– teherhordó falazat
– további feltárás nem történt

3 rtg üvegvezetű műanyag nyílászáró

5 cm zártcellás XPS szigetelés

PVC párkány

főlábádog szegély

Ytong nyíláskifalazás

PVC szigetelés hajlatokban kettőzve
EPS100 10+10 cm-ben, feles eltálaszon rakva

5

15

38

5

40

55

30

10

10

5

1,50 mm PVC csapadékvíz szig., forrólevegős hegesztéssel, fordások alatt mechanikai rögzítéssel, dűbelezéssel

1 rtg 5 Glass Fleece 120 üvegátályol réteg

10+10 cm lépésálló EPS100 szigetelés

1 rtg elválasztó réteg

megelevő lejtéskialakítás

megelevő vasbeton födém

vakolat

vakolat

festés

Technical drawing of a wall cross-section showing insulation and reinforcement details. The wall has a total width of 38 cm and a reinforcement strip width of 15 cm. The drawing includes a concrete base, insulation, and a reinforcement strip with a mesh. Dimensions are given in cm.

20 cm magas közélgyaplat sáv
homlokzaton jelölt nyílászárók felett

5 cm zártcellás XPS szigetelés

5 cm toltóidő

fa nyílászáró 3 rög-ű üvegezéssel

The diagram illustrates a cross-section of a wall and floor assembly. The wall on the left is labeled 'kültér' (outdoor) and the floor on the right is labeled 'belső tér' (indoor). The wall structure includes a 5 cm XPS insulation layer, a reinforced concrete slab, and a 5 cm thick concrete layer. The floor structure includes a 5 cm thick concrete layer, a 2 cm thick concrete layer, and a 5 cm thick concrete layer. The junction is labeled 'R4 csomópont' (R4 node). The diagram shows various layers and their dimensions, including a 11 cm thick layer, a 15 cm thick layer, a 35 cm thick layer, a 30 cm thick layer, a 12 cm thick layer, a 10 cm thick layer, and a 68 cm thick layer. The diagram also shows a 5 cm thick layer, a 2 cm thick layer, and a 5 cm thick layer. The diagram includes a list of materials and their properties, such as '0,4 cm Baumit homlokzati festés fehér színben', '1 rltg vakolat alapozó fedőréteg', 'EPS ragasztóba ágyazott üvegszövet háló', 'Baumit EPS H-80 szigetelés a homlokzathoz', 'EPS ragasztóval és dübeleléssel rögzítve 15 cm', 'homlokzati dörzsvakolat', 'homlokzati alapvakolat', 'teherhordó falazat', 'belső vakolat', and 'belső festés'. The diagram also shows a list of materials and their properties, such as '0,4 cm Baumit lábazati festés szürke színben', '1 rltg vakolat alapozó fedőréteg', 'EPS ragasztóba ágyazott üvegszövet háló', 'Baumit XPS zártcellás szigetelés a homlokzathoz', 'EPS ragasztóval és dübeleléssel rögzítve 10 cm', 'lábazati vakolatjavítás 2 cm', 'teherhordó falazat', and 'további feltárás nem történit'. The diagram includes a box with the text 'Pozitív lábazatoknál a sérült, omló vakolat leverése és javítása szükséges!' (At positive base courses, the damaged, crumbling plaster must be removed and repaired!).

11 | 0,4 cm Baumit homlokzati festés fehér színben
 | 1 rltg vakolat alapozó fedőréteg
 | EPS ragasztóba ágyazott üvegszövet háló
 | Baumit EPS H-80 szigetelés a homlokzathoz
 | EPS ragasztóval és dübeleléssel rögzítve 15 cm
 | homlokzati dörzsvakolat
 | homlokzati alapvakolat
 | teherhordó falazat
 | belső vakolat
 | belső festés

12 | 0,4 cm Baumit lábazati festés szürke színben
 | 1 rltg vakolat alapozó fedőréteg
 | EPS ragasztóba ágyazott üvegszövet háló
 | Baumit XPS zártcellás szigetelés a homlokzathoz
 | EPS ragasztóval és dübeleléssel rögzítve 10 cm
 | lábazati vakolatjavítás 2 cm
 | teherhordó falazat
 | további feltárás nem történit

Pozitív lábazatoknál a sérült, omló vakolat leverése és javítása szükséges!

belső tér

dűbel 6 db/m²

horganyzott acéllemez szegély szigetelés alá bevezetve, falhoz rögzítve

külső tér

meglévő párkány levésése

65 15

az üveggyapot szigetelés a talpszellemenek elé is kell fordítani!

horganyzott acéllemez ereszc-szalma

meglévő szerkezet-faváz

új,lazított deszkaburkolat

dűbel 6 db/m²

Meglévő nádszövet vakolat leverése után megvizsgálandó a meglévő szkezet! Az új deszkaburkolat a meglévő szkezetre tervezeli, a szükséges helyeken új váz készüli!

kültér

beltér

Ré csomópont

15 50

7 – 1 rltg páraáteresztő fólia teljes felületen
30 cm URSA (szálas) üveggyapot szigetelés 10*10*10 cm-ben

me glévő fatőrdém
nádszövet réteg
vakolat
festés

8 – kiselemes cserépfedés
lécezés
szaruzat

[illegible]

Részletrajzok		tulajdonos/megrendelő:		szakági tervezők:	
M=1:20 É-35		Kislőd Község Önkormányzata 8446 Kislőd, Hősök tere 1. képvisele: Somogyi Anna Mária polgármester		Akadálymentesítés: Dallos Rita Rehabilitációs környezettervező szakértő F-209/2017	
terv:	Röthly Mihály Német Nemzetiségi Iskola energetikai korszerűsítése - Kislőd	tervező:	Icelos-PLAN Kereskedelmi és Mérnöki Kft. 8790 Zalacszentgyörgy Városmajor u. 2/A képvisele: Kámán Zsolt tervező É 20-0297 tel: 0670 581 4688	Tűzvédelem:	Gépészet:
	Kivitelezési dokumentáció			Garabics Krisztián építész tűzvédelmi szakértő I-97/2013	Buzás László okl. gépészmérnök Kk 19-0459
építés helye:	8446 Kislőd, Hősök tere 9. brsz.: 464/2				