

U-0002-2/2017
14. 2017. 01. 14.
7

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Ikt.sz.:259-2/2017

Készült:

Ajkai Üzemmérnökségén 2017-01-12
8400. Ajka, Fő u. 62. Telefon: 88/312-166, Fax: 88/312-567

Jelen vannak: Krápicz Anita
Gajdáné Papp Ágnes

Fehérvári és Fekete Kft.
Bakonykarszt Zrt.

Tárgy.: KISLÓD, Széchenyi u.Hrsz.:051. útépités terve

A tárggyal kapcsolatos nyilatkozat:

Az alábbiak figyelembevételével a kivitelezéshez hozzájárulunk:

A bemutatott kiviteli tervek alapján a tervezett létesítmény a BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltetésében és fenntartásában lévő helyi ivóvíz- és szennyvízvezeték hálózat nyomvonalát

ÉRINTI

A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembevételét:

- A kivitelező építési szakaszonként előzetesen egyeztessen a helyi körzetszerelőinkkel
- A rendelkezésre álló szakági nyomvonalrajzok tájékoztató jellegűek, ezért az érintett szakaszon nyomvonal kitűzése szükséges.
- A munkaterület átadására meghívót kérünk küldeni
- A kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell megrendelni üzemmérnökségünktől 3 nappal a munkák megkezdése előtt, melyet cégünk költségtérítés ellenében végez. / Bakonykarszt Zrt. Ajka, Fő u.62./
- Meglévő szennyvízknák, tolózárszekrények fedlapszintjét a megfelelő útpályaszintre kell emelni!!!
- Az ivóvízvezeték hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős.
- Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt szakfelügyeletet nem rendeli meg, és az ivóvízhálózatot megrongálja, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk.
- A szakfelügyelet jelenlétében okozott károk is megtérítendőek, de nem minősülnek szándékos rongálásnak

Gajdáné Papp Ágnes

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.