

U-0002-1 / 2017.
 14. 2017. 01. 07.
 J

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Áramhálózati Üzem Veszprém hivatalos helyiségében,
 2017. 01. 06. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Veszprém részéről: Dobos Zoltán,
 Fehérvári és Fekete Kft. részéről: Fehérvári András,

Tárgy: Kislőd 051, 090 és 0106/15 hrsz-ú külterületi földutak szilárd burkolattal történő ellátásának és vízvezetetésének terve
 A Hálózati Üzem Veszprém dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő létesítményt ÉRINT.

1 kV-os földkábel(ek)et érint.

22 kV-os, 1 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a villamos energiláról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban már előzetesen keresse fel az illetékes Terület-/Vonalgazdát, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység sem folytatható.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárási elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházó/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megóvni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát!

Az elkészült tervek – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A jóváhagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltek túlmenően más, nem az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.


A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:

Hack János, Cím: 8200 Veszprém, Vízvezeték u. 1., Tel.: 88/579-810, Fax: 88/591-210, E-mail:

Illetékes EON Hálózati Szolgáltató: Veszprémi Üzem,

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Veszprém felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Az Zrt. átépített, üzemén kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, melynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés:


 aláírás

Fehérvári András

Fehérvári és Fekete Kft.


FEHÉRVÁRI ÉS FEKETE KFT.

8200 Veszprém, Egry J. u. 45/A

Adószám: 13277925-2-19

CIB 10700189-24499600-51100005

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság


 12.

aláírás

Dobos Zoltán

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Áramhálózati Üzem Veszprém